

PUESTA A TIERRA DURANTE TRANSFERENCIAS DE PRODUCTO

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de puesta a tierra durante transferencias de producto. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Verificar el punto designado de tierra
- Inspeccionar cables y abrazaderas
- Cerrar el sistema antes de retirar conexiones
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante puesta a tierra durante transferencias de producto?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Verificar el punto designado de tierra

VERIFICAR

Inspeccionar cables y abrazaderas

CONTROLAR

Cerrar el sistema antes de retirar conexiones

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____