

PELIGROS BLEVE Y RECIPIENTES PRESURIZADOS

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de peligros bleve y recipientes presurizados. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Reconocer el calentamiento de recipientes como crítico
- Evitar extremos del recipiente y trayectorias de fragmentos
- Evacuar ante abultamiento, decoloración o venteo creciente
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante peligros bleve y recipientes presurizados?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Reconocer el calentamiento de recipientes como crítico

VERIFICAR

Evitar extremos del recipiente y trayectorias de fragmentos

CONTROLAR

Evacuar ante abultamiento, decoloración o venteo creciente

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____